

Zielona Góra, 25.05. 2016 r

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów  
im. Jana Lembasa  
ul. Lubuska 11  
65-265 Zielona Góra

Sprawa: DK.TG.EL.3602.1.2016

**Wykonawcy**  
którzy ubiegają się  
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 5 225 000 euro na **dostosowanie pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze dla potrzeb osób niepełnosprawnych i obowiązujących przepisów prawa – ETAP I.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 2164) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania następującej treści:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją projektową dla robót elektrycznych (schematy rozdzielnic, rysunki itp)?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający udostępni dokumentację projektową elektryczną na analogiczny pawilon A.

**Pytanie 2:**

W kosztorysie ofertowym ujęto urządzenia systemu przyzywowego ABB Signal.

Czy w zakresie robót jest to montaż czy wymiana (brak poz. KNR-ów)?

**Wyjaśnienie:**

W zakresie robót jest to wymiana.

**Pytanie 3:**

W poz. 8+124+245 ujęto montaż tablic TK. Czy wykonawca ma je wykonać (brak schematów, rys. montażowych itp.

**Wyjaśnienie:**

Tak Wykonawca ma je wykonać.

**Pytanie 4:**

W poz. 9+125+246 ujęto wył. gł. TG - proszę podać typ, rodzaj.

**Wyjaśnienie:**

Rodzaj FR 63A 3P

**Pytanie 5:**

W poz. 27 jest montaż tablicy zbiorczej-sygnalizacyjnej, czy wykonawca ma ją wykonać (zakupić)?

**Wyjaśnienie:**

Tablice należy wykonać.

**Pytanie 6:**

Proszę podać dane akumulator z poz. 29.

**Wyjaśnienie:**

24V;160W.

**Pytanie 7:**

Proszę podać dane wyłączników różnicowoprądowych i wyłączników nadmiarowoprądowych 3f.

**Wyjaśnienie:**

Wyłączniki różnicoprądowe 40A, 2P, ΔI 30mA

Wyłączniki nadmiarowoprądowe 1P, gniazda 16A, oświetlenie 10 A.

**Pytanie 8:**

Proszę sprecyzować (typ) opraw kinkietowych, ozdobnych.

**Wyjaśnienie:**

Oprawy kinkietowe – np. plafoniera ø35, szkło matowe białe.

W załączeniu do pisma projekt elektryczny.

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy pzp przedłuża termin składania i otwarcia ofert :

- termin składania ofert na dzień **3 czerwca 2016r. do godziny 10:00.**

- termin otwarcia ofert na dzień **3 czerwca 2016r. do godziny 10:15**

Dyrektor

mgr Piotr Mazurek