

Zielona Góra, 01.06.2016 r.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
im. Jana Lembasa
ul. Lubuska 11
65-265 Zielona Góra

Spraw : DK.TG.EL.3602.1.2016

Wykonawcy
którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 5 225 000 euro na „**Dostosowanie pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze dla potrzeb osób niepełnosprawnych i obowiązujących przepisów prawa – ETAP I**”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 2164) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1:

Prosimy o podanie dokładnego opisu stolarki drzwiowej i odbojnic, bądź podanie jaki typ drzwi był zastosowany przy poprzednim remoncie?

Wyjaśnienie:

Drzwi pełne –wypełnienie „plaster miodu” lub płyta wiórowa, ramiak obłożony płytami HDF pokrytymi laminatem CPL ościeżnica regulowana pokryta laminatem CPL dopasowana kolorystycznie do skrzydła. Kolor np. dąb naturalny (jasny), skrzydło proste bez dodatkowych elementów. Klamka na szyldzie z wkładką patentową, satynowa.

Proszę uwzględnić w kosztorysie w poz. 2.1.2 Montaż stolarki oraz w poz.3.1.2. Montaż stolarki

Pytanie 2:

Czy wykonanie odbojnic i poręczy – deska okleinowana czy jak w szpitalach z materiału Acrowyn?

Wyjaśnienie:

Poręcze na korytarzach z pełnego drewna ø45 na wspornikach ze stali nierdzewnej. Odbojnice szer. 30 cm w 2 rzędach z płyty wiórowej, laminowanej gr. 18 mm – kolor dąb naturalny (jasny).

Proszę uwzględnić w kosztorysie w poz. 3.5.3. Wykładanie ścian.

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy pzp przedłuża termin składania i otwarcia ofert :

- termin składania ofert na dzień **7 czerwca 2016r. do godziny 10:00.**
- termin otwarcia ofert na dzień **7 czerwca 2016r. do godziny 10:15**

Dyrektor
mgr Piotr Mazurek