



RYSNAR	E-3
SKALA	1:100
OBIEKT	DOM POMOCY SPOLECZNEJ- PAVILON A
ADRES	ZIELONA GORA UL.LUBUSKA 11
INWESTOR	DOM POMOCY SPOLECZNEJ
TEMAT	INSTALACJA WYKRYWANIA POZARU
AUTOR	mgr Inz.K.Mr-oczkowski upr.99/67/79
OPRACOWAL	Techn.JMatek upr.205/77/79
DATA	04/2008
	04/2008

DANE SIECI:
 Upr=0,4/0,231kV
 P=20kW
 Ps=16kW
 UKLAD TNS

OBJASNIENIA:
 □ CZUJNIK P.POZYSYNOVA) Z GNIAZDEM
 ———— INSTALACJA WYKRYWANIA POZARU YntKsy
 2x2x0,5mm²
 - - - - - INSTALACJA ISTNIEJACA

DANE SIECI:
 Upr=0,4/0,231kV
 P=20kW
 Ps=16kW
 UKLAD TNS